

## INFORME DE ANALÍTICA de la Zona de Abastecimiento de Narros del Puerto

Análisis de control en grifo de casa, nº C15/00744, del día 12/03/15:

RESULTADO:

EL AGUA ES APTA PARA SU CONSUMO HUMANO.

Villoslada, a 31 de marzo de 2015  
EL DIRECTOR TECNICO



Fdo.: Jaime Pérez Esteban

Estamos a su disposición para intentar solucionarles las dudas que les surgieran sobre este tema, en el tfno. 689 841 641 (Jaime)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NARROS DEL PUERTO

Día	Hora	Lugar	CL Libre	pH	Olor	Color	Sabor	Turbidez UNF	Observaciones
03/03/2015	14:40	1	0,21	8,45	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	3,16	
10/03/2015	8:36	1	0,07	7,21	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	2,00	Se rellena el bidón de Hipoclorito Se sube el clorador
12/03/2015	12:29	2	0,22	7,40	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	2,73	Se toma muestra para CG CASA .
18/03/2015	14:13	4							Se limpia deposito.
20/03/2015	8:55	2	0,05	7,27	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	1,99	Tienen avería en el pueblo.
23/03/2015	8:31	4	0,02	7,23	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	1,75	Se sube el clorador
26/03/2015	8:33	2	0,23	7,34	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	1,88	
30/03/2015	8:25	4	0,25	7,29	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	2,25	

Le recordamos que también puede consultar esta información, así como visualizar boletines de análisis y el PAG, a través del Sistema de Información al Cliente Plaseges, en la zona privada de nuestra página web: [www.plaseges.com](http://www.plaseges.com)

D. Jaime Pérez Esteban, con DNI 3.448.014 – S, Veterinario Colegiado en Segovia nº 431 y director técnico de JM PLASEGES AGUA, SL, empresa GESTORA DE AGUA con CIF B-40.216.723 y domicilio en C/ Iglesia, 3 – 40449 – VILLOSLADA (Segovia),

CERTIFICA

Que el día 18 de marzo de 2015 esta empresa realizó la limpieza y desinfección del depósito de agua de Narros del Puerto.

Que el desinfectante usado para esta labor fue hipoclorito sódico, con la siguiente identificación: ETIQUETA CE N° C E 231-668-3, UN – 1791.

Y, para que conste, firmo el presente certificado, en Villoslada, a 25 de marzo de 2015.

DIRECTOR TÉCNICO  
DE JM PLASEGES AGUA, S.L.



Fdo.: D. Jaime Pérez