

Mes de noviembre 2015. NARRROS DEL PUERTO

Día	Hora	Lugar	CL Libre	pH	Olor	Color	Sabor	Turbidez UNF	Observaciones
03/11/2015	12:52	2	1,14	9,50	A Cloro	No se aprecia	A Cloro	0,38	Se rellena el bidón de Hipoclorito. El deposito esta lleno, se quita 1 cuarto de hora al temporizador.
05/11/2015	11:03	1	0,78	9,40	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	0,64	
09/11/2015	8:19	1	0,22	10,10	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	0,39	
11/11/2015	13:40	1	0,33	8,10	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia		Se toma muestra para COMPLETO FTE.
18/11/2015	12:11	1	0,04	10,20	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	0,77	Se encuentra el sistema vacío, se cambia la manguera de espiricristal que va del bidón al clorador por se observa que esta rota.
20/11/2015	13:09	2	0,16	8,70	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	0,84	
25/11/2015	9:28	1	0,02	9,10	No se aprecia	No se aprecia	No se aprecia	0,48	Se rellena el bidón de Hipoclorito
27/11/2015	8:33	1	0,93	9,50	A Cloro	No se aprecia	A Cloro	2,15	Se quitan 2 cuartos de hora al temporizador.

Le recordamos que también puede consultar esta información, así como visualizar boletines de análisis y el PAG, a través del Sistema de Información al Cliente Plaseges, en la zona privada de nuestra página web [www.plaseges.com](http://www.plaseges.com)

**SICPLA**<sup>®</sup>  
Sistema de Información al Cliente Plaseges

Usuario: NARRROS DEL PUERTO  
Password: JMP1226A



PLASEGES AGUA S.L.  
C/ Francisco de Asís, 10  
46100 VILLORREALTA (Valencia)  
Tf. y Fax: 96 1 59 45 50  
Fdo.: Jaime Pérez  
Director Técnico